

Algemene Brandveiligheidsvoorschriften bij evenementen

Elk evenement heeft veiligheidsrisico's. Deze risico's zijn van veel (f)actoren afhankelijk. Om een evenement zo veilig mogelijk te organiseren is het belangrijk om deze risico's vooraf goed in te schatten. Hieronder worden drie thema's beschreven die kunnen helpen bij het in kaart brengen van het evenement en de daarbij behorende veiligheidsrisico's.

1. Publiek

- Wie is de doelgroep? Zijn er risico's bij de doelgroep (bijvoorbeeld zelfredzaamheid, leeftijd, drankgebruik, etc.) waar rekening mee gehouden moet worden?
- Is er controle op de hoeveelheid bezoekers? Denk hierbij aan kaartverkoop of is er vrije inloop?

2. Activiteit

- Welke activiteiten vinden er plaats op het evenement? Welke risico's brengen deze activiteiten met zich mee?
- Welke invloed hebben die activiteiten op elkaar, op de bezoekers en op de omgeving?

3. Ruimte

- Is de locatie geschikt is voor de activiteiten die georganiseerd worden? Brengt de locatie en/of omgeving bepaalde risico's met zich mee? Denk hierbij aan druk verkeer, afsluiting van wegen, de bereikbaarheid van de locatie.
- Is je locatie groot genoeg voor het aantal mensen? Dit geldt zowel voor buiten als voor binnen locaties.





Bereikbaarheid en bluswater

De bereikbaarheid van het evenementterrein is van groot belang voor de hulpdiensten. Om in het geval van een incident snel op te kunnen treden en te voorkomen dat een incident uit de hand loopt is het nodig vooraf te bedenken hoe goed het evenement te bereiken is.

Onderstaande praktische handvatten kunnen hierbij helpen:

- De minimale doorrijbreedte voor hulpdiensten is 4,5 meter, waarvan 3,25 meter verhard.
- De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
- Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
- Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
- Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg met de gemeente.
- Eengezinswoningen zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen. Appartement complexen en utiliteitsbouwwerken zijn tot op 10 meter benaderbaar en voorzieningen zoals droge blusleidingen tot 15 meter.
- Afsluitingen moet snel weggehaald kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door er iemand (hekbewaarder) bij te zetten die het hek snel kan openen.
- Uitgangen en nooduitgangen van gebouwen aangrenzend aan het evenement (zoals winkels en cafés) moeten vrij blijven.

Bluswatervoorzieningen zijn voor de brandweer van

belang om een incident te kunnen bestrijden. Meestal zijn ondergrondse brandkranen op of rondom het evenementterrein aanwezig. Open water kan in sommige gevallen ook als bluswatervoorziening worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat:

- Brandkranen bereikbaar en zichtbaar blijven.
- Rond een brandkraan 1,80 meter wordt vrij gehouden.
- Aansluitingen voor droge blusleidingen vrij blijven.

Schenk aandacht aan omliggende gebouwen. Bij grote en/of hoge gebouwen (flats, winkelcentra) is de kans groot dat er droge blusleidingen aanwezig zijn.

TIP: Zie ook de handreiking [Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid](#).

Bakken en braden

Tijdens veel evenementen worden er etenswaren bereid. Tegenwoordig zien we regelmatig foodtrucks, omgebouwde busjes of (aanhang)wagens waarin eten wordt bereid. Ook hierbij moet rekening houden worden met eventuele risico's. Vraag de exploitant die je inhuurt aan te tonen dat zijn installatie veilig is en dat de maatregelen om incidenten te voorkomen en te beperken aanwezig zijn.

Belangrijk is dat er bij een incident geen brandoverslag kan plaatsvinden naar de omgeving. Door een veilige afstand te houden tussen de bakkranen en andere objecten kan dit risico worden beperkt. Hieronder vind je een aantal richtlijnen:



- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw is minimaal 2 m. Als er in die kraam of wagen wordt gefrituurd dan moet deze afstand minimaal 5 m zijn. Als de gevel van het gebouw brandwerend is (minimaal 60 minuten, vooraf voorleggen aan gemeente), zonder ramen en deuren dan is bakken en braden tegen de gevel wel toegestaan.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.

Open vuur

Onder open vuur vallen onder andere kaarsen, fakkels en vuurkorven. Het is belangrijk er altijd rekening mee te houden dat er bij open vuur kans is op brandoverslag. Houd bij de plannen in ieder geval rekening mee dat:

- Er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn. Dit kan een brandblusser zijn maar een emmer zand of water kan ook geschikt zijn.
- Er een vrije ruimte rondom het open vuur (2 meter bij een standaard vuurkorf) is. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet je de vuurkorf op grotere afstand plaatsen of niet ontsteken (bijvoorbeeld bij harde wind of droogte).
- Er is te allen tijde toezicht van een volwassen persoon.
- Zorg voor droog en schoon hout en verbrand geen geïmpregneerd hout en/of afvalstoffen zoals banden, verf, afgewerkte olie, snoeihout en tuinafval.

Wees er ook altijd zeker van dat het vuur (en eventuele smeulresten) na afloop van het evenement gedoofd is.

Open vuur in de natuur is een speciaal aandachtspunt en het mogen toepassen van open vuur in tijden van droogte is iets waar toestemming voor gegeven moet worden. Raadpleeg hiervoor de gemeente, de brandweer of de gebiedsbeheerder.

TIP: bekijk de site www.natuurbrandrisico.nl om te bekijken wat het actuele natuurbrandrisico per gebied is.

Versieringen

Versieringen zijn er in vele soorten en maten. Om ervoor te zorgen dat de versieringen niet bijdragen aan de verspreiding van het vuur in geval van een calamiteit moeten deze versieringen brandveilig zijn. Belangrijke aspecten bij het toepassen van versieringen zijn:

- Versieringen zijn brandveilig (laat textiel desnoods impregneren).
- Houd versieringen weg bij spots, lampen en andere hittebronnen.
- Hang plafondversieringen buiten bereik van bezoekers.

Bij twijfel of de versieringen brandveilig zijn (bijvoorbeeld als de originele verpakking mist) kan een eenvoudige brandproef worden gedaan. Neem een monster (5 x 25 centimeter) van het materiaal. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals van een aansteker of lucifer. Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op



dat je jezelf niet brandt. Als het monster vlam heeft gevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neem je de vlam van de aansteker of lucifer weg. Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend).
- Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen.
- Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

Er zijn commerciële partijen die in staat zijn producten te impregneren om zo een zekere mate van brandveiligheid te krijgen. Dit is aan te tonen door een certificaat. Vraag desnoods naar de mogelijkheden.

TIP: bekijk de folder [Brandveilig feestvieren](#).

Blusmiddelen

De aanwezigheid van blusmiddelen bij activiteiten of op een evenement heeft als doel om een beginnende brand te kunnen bestrijden. Er zijn verschillende soorten brandblussers. Welke je nodig hebt hangt van het soort brand af. Laat je desnoods adviseren wat de beste keuze is. Kies voor een brandblusser met een inhoud van 6 liter of 6 kilo. Hiermee kun je een serieuze bluspoging doen, de 1 liter of 1 kilo blussers zijn namelijk zo leeg.

Alle blussers moeten eens per twee jaar gekeurd en onderhouden worden. Dit is te zien aan een sticker met keuringsdatum op de blusser. Tevens mag het zegel van de blusser niet verbroken zijn. Dit zou kunnen betekenen dat de blusser al eens gebruikt is. Zet de brandblussers op een logische plek. In ieder

geval is een passend blusmiddel verplicht bij bak- en braadkramen, bij een opslag met gevaarlijke stoffen en in een ruimte bestemd voor meer dan 50 personen.

Over het algemeen geldt dat:

- Blustoestellen of blusmiddelen met een inhoud van tenminste 6 kg of 6 liter blusstof aanwezig moeten zijn.
- De blusmiddelen zichtbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
- Een brandblusser is gekeurd.

Vluchten

- Veilig kunnen vluchten in geval van een nood situatie is een belangrijke randvoorwaarde bij het organiseren van een evenement. Men moet kunnen vluchten vanuit een object, tent of vanaf een openbare ruimte. Aandachtspunten zijn:
 - Houd rekening met de posities van nooduitgangen (mensen moeten in principe 2 kanten op kunnen vluchten).
 - Vluchtroutes moeten vrij zijn van obstakels (zowel binnen als buiten).
 - Houd vluchtroutes zichtbaar (verlichting, aanduiding) en logisch.
 - Werk hoogteverschillen (groter dan 21 cm) weg met een hellingbaan.
 - Nooddeuren draaien mee met de vluchtrichting.

Stroomvoorziening

Het evenement voorzien van elektriciteit kan op verschillende manieren. Van aanwezige stroom(verdeel)kasten, lokale stroompunten met gebruik van haspels tot het plaatsen van aggregaten. Let er bij het gebruik van materiaal op dat het veilig gebruikt kan worden en dat het materiaal gekeurd is.



Zorg er ook voor dat:

- Haspels volledig zijn afgerold. Met uitzondering van de haspels waarbij de instructie aangeeft dat afrollen niet noodzakelijk is.
- Kabels zijn afgeschermd om struikelen en beschadigen te voorkomen.
- Een blusmiddel nabij een aggregaat wordt geplaatst.
- Er bij stroomuitval een back-up is om bijvoorbeeld noodverlichting in tenten te laten branden en/of de mensen te kunnen informeren.
- Aggregaat of stroom verdeelkasten onbereikbaar zijn voor derden door ze af te schermen met bijvoorbeeld hekken.
- Verlichting en spotjes zodanig geplaatst zijn dat er geen brandgevaar kan ontstaan.

Gevaarlijke stoffen

Op een evenement wordt vaak gebruik gemaakt van brandgevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gas, diesel en benzine. Welke maatregelen er precies nodig zijn voor het gebruik van deze brandgevaarlijke stoffen hangt af van de soort stof en de hoeveelheid.

- Rookgas moet afgevoerd worden in verband met rookgassen in besloten ruimtes.
- Informeer de gemeente bij gebruik van mobiele EOS.

Gasflessen

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet op evenementen. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt:

- Plaats gasflessen altijd rechtop en graaf ze niet in.
- Zet de gasfles(sen) niet in een vluchtroute.
- Plaats de gasfles niet dicht bij een warmtebron,

zoals een open vuur of kachel.

- Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte. Plaats de gasfles bij voorkeur buiten.
- Gebruik bij een gasfles een slang met een maximale lengte van 10 meter.
- Gaslangen moeten periodiek vakkundig gecontroleerd worden op slijtage, lekkage en beschadigingen. Vervang de slang bij verkleuring, vervorming, beschadiging of tekenen van poreusheid. Neem geen enkel risico, vervang bij twijfel de slang.
- Er zijn verschillende soorten gas. Zorg dat de slang en gasdrukregelaar past bij het soort gas en kies een slang die voorzien is van een jaartal en de naam van de fabrikant.
- Gebruik nooit open vuur om een lek op te sporen.
- Bij het gebruik van meer dan de toegestane dagvoorraad van 125 liter (gezamenlijke inhoud) moet voldaan worden aan eisen voor opslag.
- Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen is niet geheel zonder risico, hiervoor gelden wettelijke eisen. Deze zijn opgenomen in de richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15).

Organisatie

Veiligheid op een evenement gaat verder dan brandveiligheid. Als organisator van een evenement ben je verantwoordelijk voor alle bezoekers en deelnemers. Het is dus belangrijk om vooraf na te denken over de risico's en hoe je daar als organisatie mee om gaat. Bij grotere evenementen wordt er dan gesproken over een veiligheidsplan. Voor kleinere evenementen is dit niet altijd noodzakelijk maar wel raadzaam om te doen.



Veel gemeenten hebben hiervoor een leidraad die hierbij kan helpen. Voor sommige kleine evenementen is geen vergunning nodig, maar ook dan is het belangrijk om rekening te houden met bovenstaande brandveiligheidseisen en is de BGBOP van toepassing. Je bent als organisator namelijk verantwoordelijk voor alles wat voortvloeit uit de organisatie van een evenement.

Wet- en regelgeving voor evenementen - BGBOP

Vanaf 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (in de volksmond BGBOP genoemd) in werking getreden. In deze BGBOP zijn landelijk geldende, uniforme regels opgenomen voor het brandveilig gebruiken van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De nieuwe regels gelden voor alle locaties waar evenementen worden georganiseerd, bijvoorbeeld evenementen in tenten, festivalterreinen of paasvuren. De bedoeling is dat in heel Nederland dezelfde regels gelden voor brandveilig gebruik bij evenementen.

Wil je weten aan welke voorschriften je dient te houden tijdens het organiseren van je evenement, bekijk dan hier de BGBOP.

[BGBOP op wetten.nl](https://www.wetten.nl/BGBOP)